

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 21-05-02-12 от 18 января 2021 года

Заявитель: МУ "Горзаказчик"
Адрес заявителя: Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 19
ИНН 3503012022
Наименование образца (пробы): Вода поверхностных водных объектов
Источник исследования: оз. Белое
Место отбора, адрес: Белозерский р-н, г. Белозерск, озеро Белое, прорубь
Нормативная документация на отбор: проба отобрана заявителем
Дата и время отбора: 14 января 2021 г. в 08 ч. 30 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: зам. директора Гаврилов А.А.
Дата и время доставки пробы: 14 января 2021 г. в 11 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: Автотранспорт
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"
Цель исследования: производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 11 ч. 05 мин. 14 января 2021 г. по 18 января 2021 г.
Ответственные за проведение испытаний: биолог Табакова Ю.С.
Код образца 21-05-02-32

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Общие колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 500 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____

Логонова М.А.

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Кряжева Е.В.

Результаты данного протокола распространяются только на образцы, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 2 экземплярах



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Орган инспекции**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:
161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гравс, д. 7 тел./факс (817-57) 3-15-61, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

**Справка по протоколу испытаний
№ 21-05-02-12 от 18 января 2021 года**

Заявленный объект инспекции: **Вода поверхностных водных объектов**
Заявитель: **МУ "Горзаказчик"**
Адрес заявителя: **Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 19**
Источник исследования: **оз. Белое**
Место отбора, адрес: **Белозерский р-н, г. Белозерск, озеро Белое, прорубь**
Нормативная документация на отбор: **проба отобрана заявителем**
Дата и время отбора: **14 января 2021 г. в 08 ч. 30 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **зам. директора Гаврилов А.А.**
Дата и время доставки пробы: **14 января 2021 г. в 11 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки: **Автотранспорт**
Даты проведения испытаний: **с 11 ч. 05 мин. 14 января 2021 г. по 18 января 2021 г.**
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы на соответствие которым проводилась экспертиза: **СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"**
Основание для проведения экспертизы: **производственный контроль**
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: **Помощник врача эпидемиолога О.В. Блинова**
Перечень предоставленных документов: **протокол № 21-05-02-12 от 18 января 2021 года**
Даты проведения экспертизы: **18.01.2021 г.**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Общие колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 500 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

Заключение:

Проба отвечает требованиям:
- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по показателям: Колифаги, Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии.



(ответственный исполнитель)

Ответственный исполнитель
Помощник врача эпидемиолога



О.В. Блинова

Технический директор



Сажина Н.Ю.

Справку получил

Данная справка без протокола недействительна
Составлено в 2 экземплярах



(ответственный исполнитель)

общее количество страниц 2 ; страница 2