ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <mailto:ses@fbuz35.ru>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Адрес места осуществления деятельности:
161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7
тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ № 1

МП

УТВЕРЖДА

Заместитель руководителя ИЛ(

Начальник отдела лабораторных исследовани

Кряжева Е.

27 октября 2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 22-05-02Б-2292 от 27 октября 2022 г.

Заказчик (полное наименование):	**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНА**
Юридический адрес заказчика:	**161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск набережная П.К.Георгиевского, 40**
Фактический адрес заказчика:	**161200, Вологодская область, Белозерск, ул Коммунистическая, д.1**
ИНН заказчика:	**3503012512**
Заявка/поручение (номер, дата):	**заявка №К0003121от 19.09.2022**
Наименование образца (пробы):	**Вода питьевая**
Источник исследования:	**Водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распределительную сеть**
Место отбора, адрес:	**Белозерский р-н, г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть**
Точка отбора:	**резервуар чистой воды**
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):	**проба отобрана заявителем**
Дата и время отбора образцов (проб):	**6 октября 2022 г. в 09 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):	**Технолог Богданова С.А.**
Дата и время доставки (образца) пробы:	**6 октября 2022 г. в 12 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт**
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний:	**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**
Цель исследования:	**производственный контроль**
Период проведения испытаний (начало, окончание):	**с 12 ч. 20 мин. 6 октября 2022 г. по 19 октября 2022 г.**
Ф.И.О., должность, проводившего испытание:	**биолог Табакова Ю.С.**
Описание образца (пробы) испытаний:	**пластиковая стерильная бутылка -0,5 л.**
Код образца:	**22-05-02Б-1663**

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	391	№ 7 16.09.2024
Прибор вакуумного фильтрования ПФВ 35.500.03	2592	-

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено в 100 см3	не допускается КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	0 КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения по результатам испытаний: 1 мл=1 см3

Ответственный за оформление протокола:

ведущий инженер_____Логинова М.А

ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат.
Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Протокол составлен в 2 экземплярах

Конец протокола