

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru  
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7 тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ  
№ 19-05-02-4620 от 9 сентября 2019 года**

**Заявитель:** ООО "Водоканал"  
**Адрес заявителя:** Вологодская область, г. Белозерск, ул. Набережная, д. 40  
**ИНН:** 3503012512  
**Наименование образца (пробы):** Вода водоема 1 категории  
**Источник исследования:** оз. Белое  
**Место отбора, адрес:** Белозерский р-н, г. Белозерск, оз. Белое  
**НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"  
**Дата и время отбора:** 4 сентября 2019 г. в 09 ч. 00 мин.  
**Ф.И.О., должность отобравшего пробу:** Технолог ООО "Водоканал" Богданова С. А.  
**Дата и время доставки пробы:** 4 сентября 2019 г. в 13 ч. 20 мин.  
**Условия транспортировки:** Автотранспорт, термоконтейнер  
**Нд на соответствие которым проводилось испытание:** СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"  
**Цель исследования:** производственный контроль  
**Даты проведения испытаний:** с 13 ч. 30 мин. 4 сентября 2019 г. по 9 сентября 2019 г.  
**Дополнительная информация:** температура в термоконтейнере +4 град. С  
**Ответственные за проведение испытаний:** биолог Табакова Ю.С., фельдшер-лаборант Чащина М.В.  
**Код образца:** 19-05-02-4620

**Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2**

**Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям**

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	РД 52.24.496-2005
Мутность	2,1 ± 0,4 ЕМФ	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	49 ± 10 градусы	нет норматива	ГОСТ 31868-2012

**Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям**

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	0,5 КОЕ/100 мл	не более 1000 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер \_\_\_\_\_

Логина М.А.

**Заместитель руководителя ИЛЦ** \_\_\_\_\_

Назарова А.А.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

